



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23  
E-mail: [aur.or@priuralnadzor.ru](mailto:aur.or@priuralnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург

(место составления акта)

“ 25 ” января 20 19 г.

(дата составления акта)

10-00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица Муниципального общеобразовательного автономного  
учреждения «Гимназия № 3»

№ 34-114-30

По адресу/адресам: г. Оренбург, ул. Ноябрьская, 41

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 114-рп от 14.01.2019г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 3» (МОАУ «Гимназия № 3»); ОГРН 1025601720583; ИНН 5611021282; юридический адрес: 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, 41, фактический адрес: 460050, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Ноябрьская, 41; тел. 52-73-01, [g3@orenschool.ru](mailto:g3@orenschool.ru) с целью контроля исполнения мероприятий предписания № 34-2221-12 от 23.01.2018, ранее выданного предприятию, сроки для устранения которых истекли  
директор МОАУ «Гимназия № 3» Чихирников Валерий Викторович

Дата и время проведения проверки:

“ 22 ” января 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 25 января 20 19 г. 10 часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МОАУ «Гимназия № 3» Чихирников Валерий Викторович (распоряжение отправлено по электронной почте [g3@orenschool.ru](mailto:g3@orenschool.ru), получено 15.01.2019 в 09час30мин)

Чихирников В.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

1. Прокофьев Игорь Валентинович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, телефон 44-50-30
2. Кондратенко Елена Владимировна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, телефон 44-64-79

При проведении проверки присутствовали:

1. Мерзликина Татьяна Викторовна - заместитель директора по хозяйственной части МОАУ «Гимназия № 3», телефон 89198655441
2. Щербак Анатолий Иванович - электромеханик МОАУ «Гимназия № 3», телефон 23-06-74

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора):

- из 44 мероприятий предписания № 34- 2221-12 об устранении нарушений законодательства от 23.01.2018, срок устранения которых истек 15.08.2018 (мероприятия № 1-44) не выполнены или выполнены в неполном объеме 9 мероприятий (пункты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14), из 4 мероприятий предписания № 34-2221-12 об устранении нарушений законодательства от 23.01.2018, срок устранения которых истек 20.01.2019 (мероприятия № 45-48), выполнены все мероприятия

№ п/п	Существо выявленного нарушения, наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок на время длительного отсутствия ответственного за электрохозяйство не назначен его заместитель, нарушены п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Министерством энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 (далее ПТЭЭП)	15.08.2018	не выполнено
2	Не организована эксплуатация электроустановок МОАУ «Гимназия № 3» подготовленным электротехническим персоналом (собственным персоналом или по договору со специализированной организацией), нарушены п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	15.08.2018	не выполнено
3	В должностной инструкции электромеханика, утвержденной 20.11.2015, не отражены в полном объеме обязанности ответственного за электрохозяйство, нарушен п. 1.2.6 ПТЭЭП	15.08.2018	не выполнено
4	Не представлены паспорта на заземляющие устройства, находящиеся в эксплуатации (чертежи заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям), нарушены п.1.8.2, 2.7.15 ПТЭЭП	15.08.2018	не выполнено
5	Не представлена однолинейная схема электроснабжения, нарушены п.1.8.2, 1.8.6 ПТЭЭП	15.08.2018	не выполнено
6	Не составлен Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, нарушены п. 8.1, 8.5, 8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Министерством труда и	15.08.2018	не выполнено

	социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013(ПОТ ЭЭ)		
7	Работы в действующих электроустановках проводятся без оформления организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала (работы проводятся без оформления нарядов-допусков, распоряжений, перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации). Не представлены оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, нарушены п. 4.1, 5.1 ПОТ ЭЭ	15.08.2018	не выполнено
8	Не представлена оперативная документация: - списки работников ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках; - списки работников имеющих право ведения оперативных переговоров, право единоличного осмотра электроустановок; - списки работников допущенных к оперативным переключениям, нарушены п. 3.1, 3.4, 5.12 ПОТ ЭЭ 1.5.27 ПТЭЭП	15.08.2018	не выполнено
9	Электроустановки не укомплектованы в полном объеме испытанными, готовыми к использованию защитными средствами (отсутствуют испытанные указатель напряжения, пара диэлектрических перчаток, отсутствует переносное заземление), нарушены п. 1.4 ПОТ ЭЭ, п.1.2.1, Прил.8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	15.08.2018	выполнено
10	Электрощитовая – не вывешена однолинейная схема электроснабжения, нарушен п. 1.8.6 ПТЭЭП	15.08.2018	выполнено
11	Электрощитовая – двери щитов и сборок (ВРУ-1, ВРУ-2, ШР, ШР-1, ШР-2) не закрыты на замок, нарушен п. 3.12 ПОТ ЭЭ	15.08.2018	выполнено
12	Электрощитовая – с внутренней стороны дверей ШР, ШР-1, ШР-2 не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, нарушен п. 2.2.20 ПТЭЭП	15.08.2018	выполнено
13	Электрощитовая – открытые токоведущие контакты пусковой аппаратуры не защищены от случайных прикосновений (демонтированы защитные крышки), нарушены п. 2.2.4 ПТЭЭП, п. 1.7.49 Правил устройства электроустановок, 7изд (далее ПУЭ, 7 изд.)	15.08.2018	выполнено
14	Не обеспечивается надежность электроснабжения электроприемников 2 категории (одна кабельная линия 0,4кВ во ВРУ-2 отсоединена), нарушены п.1.7.2 ПТЭЭП, п.1.2.20 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	не выполнено
15	Электрощитовая – не организован контроль за температурой соединений в щитах и сборках (в ШР-2 изоляция проводов одной фазы оплавлена), нарушен п. 2.2.8 ПТЭЭП	15.08.2018	выполнено
16	Электрощитовая – не выполнено соединение PEN-проводника питающей линии с заземляющим проводником повторного заземления на вводе ВРУ-1, ВРУ-2, нарушены п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.82 ПУЭ	15.08.2018	выполнено
17	Столовая - на лицевой стороне ШС не нанесено диспетчерское наименование. С внутренней стороны не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений.	15.08.2018	выполнено

	В ШС на кабельных линиях отсутствуют кабельные бирки, нарушены п. 2.2.20, 2.4.5 ПТЭЭП		
18	Столовая - в моечном отделении не выполнено зануление корпуса моечной машины, нарушен п. 1.7.76 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	выполнено
19	Столовая - в цехе сырой продукции, в моечном отделении не выполнено присоединение сторонних проводящих частей (металлические стеллажи, мойки) к системе уравнивания потенциалов, нарушен 1.7.83 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	выполнено
20	На лицевой стороне щитов ЩО (кабинет технологии, кабинет иностранных языков № 61, кабинет физики, актовый зал, бассейн, подвал и т.д.) не нанесены диспетчерские наименования, знаки по электробезопасности. С внутренней стороны не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений, нарушен п. 2.12.5 ПТЭЭП	15.08.2018	выполнено
21	Подвал (под столовой) - открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии, не окрашены в черный цвет, нарушен п. 2.7.7 ПТЭЭП	15.08.2018	выполнено
22	Подвал - в ЩО демонтирован вводной аппарат защиты (выгорел), нарушены п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.12 ПУЭ	15.08.2018	выполнено
23	Подвал - автоматический выключатель, розетка (рядом с ЩО) не закреплены на стене, висят на проводах. В питающей линии на розетку не смонтировано устройство защитного отключения УЗО, нарушены п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.151, 7.1.82 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	выполнено
24	Подвал - открыта соединительная коробка (рядом с ЩО), нарушен п. 2.1.25 ПУЭ, 6 изд.	15.08.2018	выполнено
25	Подвал - со светильников сняты защитные стекла, предусмотренные конструкцией, нарушен п. 2.12.7 ПТЭЭП	15.08.2018	выполнено
26	Спортзал - наименование присоединений, указанные с внутренней стороны ЩО не соответствуют фактической схеме, нарушен п. 1.8.4 ПТЭЭП	15.08.2018	выполнено
27	Спортзал - подключение питающих проводников к автоматическим выключателям в ЩО выполнены снизу на подвижные контакты, нарушен п. 3.1.6 ПУЭ	15.08.2018	выполнено
28	Групповая сеть (кабинет технологии девочек, кабинет иностранных языков № 61) для подключения электроприборов выполнена 2-х жильным проводом (третий провод откушен), смонтированы розетки без заземляющего контакта, нарушены п. 1.7.132, 1.7.149 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	выполнено
29	Дверь ШС (напротив кабинета № 31) не закрыта на замок, нарушены п. 3.12 ПОТ ЭЭ	15.08.2018	выполнено
30	ЩО (3 этаж) - открытые токоведущие части не защищены от случайных прикосновений (демонтирована защитная панель, предусмотренная конструкцией), нарушены п. 2.2.4 ПТЭЭП, п. 1.7.49 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	выполнено
31	Штепсельные розетки в помещениях пребывания детей (кабинет технологии девочек, кабинет иностранных языков № 61, кабинет физики, актовый зал и т.д.) установлены на высоте менее 1,8м, нарушен п. 6.6.30 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	выполнено

32	Не выполнено аварийное освещение в помещениях без естественного света (спортзал, бассейн), нарушены п. 6.1.21, 6.1.23 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	выполнено
33	Не представлены протоколы измерений электрических сетей и оборудования гимназии: - не представлены протоколы измерения сопротивлений заземляющих устройств, - не представлены протоколы проверки действия автоматических выключателей, нарушены п. 1.8.1, 2.12.17, Прил. 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ, 7 изд.	15.08.2018	выполнено
34	Распорядительным документом не определён заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов, прошедший проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил техники безопасности и инструкций, в комиссии Ростехнадзора, нарушены п. 2.3.15, 2.3.20 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. Минэнерго России от № 115 24.03.2003г (далее ПТЭ ТЭУ)	15.08.2018	выполнено
35	В состав постоянно-действующей комиссии по проверке знаний обслуживающего персонала, включены лица, не прошедшие проверку знаний в комиссии Ростехнадзора, нарушен п. 2.3.21 ПТЭ ТЭУ	15.08.2018	выполнено
36	Не разработаны паспорта на индивидуальные тепловые пункты в зданиях бассейна и «шестилеток», нарушены п. 9.1.5 ПТЭ ТЭУ приложение № 6	15.08.2018	выполнено
37	В не полном объёме указаны надписи и обозначения на тепловых энергоустановках и трубопроводах, нарушены п. 9.16, 9.1.40 ПТЭ ТЭУ	15.08.2018	выполнено
38	В индивидуальных тепловых пунктах не вывешены принципиальные схемы, утвержденные руководителем, нарушены п. 2.8.2, 2.8.3 ПТЭ ТЭУ	15.08.2018	выполнено
39	Не проводится промывка трубопроводов, ежегодно после окончания отопительного периода. Отсутствуют акты испытаний на прочность и плотность, нарушены п. 9.2.9, 9.2.12, 9.2.13, 6.2.9-6.2.16 ПТЭ ТЭУ	15.08.2018	выполнено
40	Не разработаны противоаварийные программы по противоаварийным тренировкам в соответствии с тематическими планами, нарушен п. 2.3.48 ПТЭ ТЭУ	15.08.2018	выполнено
41	Не проведены противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом, и результаты не оформлены в специальный журнал, нарушены п. 2.3.44., 2.3.45, 2.3.48 ПТЭ ТЭУ	15.08.2018	выполнено
42	Распорядительным документом не определен список лиц, имеющих право выдачи нарядов, прошедшие проверку знаний Правил в Управлении Ростехнадзора, нарушены п. 2.1.7 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей» (далее ПТБ ЭТУ и ТСП)	15.08.2018	выполнено
43	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, нарушен п. 2.1.13 ПТБ ЭТУ и ТСП	15.08.2018	выполнено
44	Не разработан и не утвержден перечень работ, выполняемых по наряд-допускам, нарушены п. 2.1.5, 2.1.6 ПТБ ЭТУ и ТСП	15.08.2018	выполнено



45	Отсутствуют паспорта на приточные установки и системы воздушного отопления с технической характеристикой и схемой установки (Приложение №9), нарушены п. 9.4.4 ПТЭ ТЭУ	20.01.2019	выполнено
46	Не проведены испытания, определяющие эффективность работы установок систем воздушного отопления и приточной вентиляции, нарушен п. 9.4.14 ПТЭ ТЭУ	20.01.2019	выполнено
47	Нарушена герметичность в соединениях между секциями калорифера, нарушен п. 9.4.17 ПТЭ ТЭУ	20.01.2019	выполнено
48	Калориферная установка не снабжена гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах, нарушен п. 9.4.2 ПТЭ ТЭУ	20.01.2019	выполнено

Лица, допустившие выявленные нарушения:


1. Чихирников Валерий Викторович - директор МОАУ «Гимназия № 3»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений ( нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписания Западно-Уральского управления Ростехнадзора: выявлено невыполнение 9 мероприятий ранее выданного предписания № 34-581-58 от 19.02.2018, срок выполнения которых истек 01.08.2018

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица/индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: - предписание № 34-114- 14 от 25 января 2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Прокофьев И.В.

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Кондратенко Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экз. акта со всеми приложениями получил:

Директор МОАУ «Гимназия № 3»



Чихирников В.В.

25 " января 2019 г.